PEMANFAATAN KARBON SEBAGAI FILTER UNTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI OLEH LOGAM Zn (*seng*) DARI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUANSING

Riad Syech¹, Restina^{2,*}, Usman Malik¹

¹Dosen Jurusan Fisika

²Mahasiswa Program Studi S1 Fisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Riau Kampus Bina Widya
Jl. Prof. Muchtar Luthfi Pekanbaru, 28293, Indonesia

*E-mail: Restinaphysic@gmail.com

ABSTRACT

A research has been conducted on using charcoal as a filter to control river water pollution with heavy metals from palm oil mill waste based on physical parameters in Kuantan Singingi district using SSA method. The process begins with taking sample from palm oil mill waste output, the temperature and electrical conductivity of it is measured. Heavy metal concentration (Zn) is measured with Atomic Absorption (SSA). The highest electrical conductivity value before filtration was found in factory A sample. The value is $8,87 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ with 0,241 mg/l Zn concentration. Electrical conductivity value decreased after filtration to $7,11 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ with 0,216 mg/l Zn concentration. While the lowest electrical conductivity value before filtration was found in factory C sample. The value is $4,65 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ with 0,169 mg/l Zn concentration. Conductivity value decreased after filtration to $4,26 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ with 0,154 mg/l Zn concentration. These results explain that using charcoal as a filter for pollution control is quite effective.

Keyword : Charcoal, pollution, oil palm factory, physical parameter.

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan arang sebagai filter untuk pengendalian pencemaran air sungai oleh logam berat dari limbah pabrik kelapa sawit berdasarkan parameter fisis di kabupaten kuantan singingi menggunakan SSA. Proses dimulai dengan mengambil sampel keluaran limbah pabrik kelapa sawit, kemudian diukur suhu dan konduktivitas listrik air limbah. Pengukuran konsentrasi logam berat (Zn) dilakukan dengan Spektrometer Serapan Atom (SSA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai konduktivitas listrik sebelum penyaringan menggunakan arang paling tinggi yaitu pada sampel pabrik A yaitu sebesar $8,87 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ dengan konsentrasi Zn 0,241 mg/l. Setelah dilakukan penyaringan menjadi $7,11 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ dengan konsentrasi logam berat Zn 0,216 mg/l sedangkan konduktivitas listrik paling rendah yaitu pada sampel pabrik C sebelum penyaringan sebesar $4,65 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ dengan konsentrasi logam berat Zn sebesar 0,169 mg/l dan setelah dilakukan penyaringan menjadi $4,26 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1}$ dengan konsentrasi logam berat Zn sebesar 0,154 mg/l. Hasil ini menjelaskan pemanfaatan arang sebagai filter untuk pengendalian pencemaran cukup efektif.

Kata kunci : Arang, pencemaran, pabrik kelapa sawit, parameter fisis.

PENDAHULUAN

Limbah pada dasarnya adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam yang mempunyai nilai ekonomi negatif. Limbah industri pabrik kelapa sawit adalah berupa limbah padat, gas dan cair. Limbah cair adalah limbah yang mempunyai sifat cair dimana komposisinya

meliputi bahan organik dan anorganik dan lainnya dan bahan pencemar yang besar sehingga apabila di alirkan ke sungai tanpa memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah akan menyebabkan pencemaran sungai.

Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang sering digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Peran sungai disetiap tempat sangat penting untuk

keseharian masyarakat. Beberapa sungai tidak memenuhi baku mutu yang layak digunakan masyarakat, karena masih banyak pencemaran sungai terjadi akibat ulah manusia. Sebab itu dibutuhkan uji kualitas air limbah keluaran pabrik sawit dan cara pengendaliannya menggunakan arang tempurung kelapa sebagai filter dengan mengukur parameter Fisika yaitu Suhu, konduktivitas listrik serta kandungan logam berat air sungai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencemaran air sungai

Air adalah sumber kehidupan di muka bumi ini, kita semua bergantung pada air sehingga diperlukan air yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pencemaran air sungai terjadi apabila dalam air sungai terdapat berbagai macam zat atau kondisi yang dapat menurunkan standar kualitas air yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu. Sumber air dikatakan tercemar tidak hanya karena tercampur dengan bahan pencemar, akan tetapi apabila air tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan tertentu, contoh suatu sungai yang tercemar logam berat atau bakteri penyakit sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Limbah cair industri sawit

Limbah cair industri kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan (sterilisasi), proses klarifikasi dan buangan dari hidrosiklon. Limbah cair industri minyak kelapa sawit mengandung bahan organik yang sangat tinggi, sehingga kadar bahan pencemar akan semakin tinggi [1]. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair industri sawit adalah tercemarnya badan air penerima yang umumnya sungai karena hampir setiap industri minyak kelapa sawit berlokasi didekat sungai. Salah satu teknik

pengendalian pencemaran air limbah adalah dengan melakukan penyaringan menggunakan arang sebagai penyerap komponen organik.

Parameter fisika mempengaruhi air sungai

Suhu dari suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang (latitude), ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme, karena suhu mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun pengembangan organisme-organisme tersebut [2]. Kisaran suhu yang baik untuk menunjang pertumbuhan optimal adalah 28-32°C.

Daya hantar listrik adalah bilangan yang menyatakan kemampuan larutan cair untuk menghantarkan arus listrik. Konduktivitas atau daya hantar merupakan ukuran kemampuan mengalirkan arus listrik, menandakan banyaknya ion yang terkandung didalamnya [2]. Resistivitas (ρ) adalah kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik yang bergantung terhadap besarnya medan listrik dan kerapatan arus. Semakin besar resistivitas suatu bahan maka semakin besar pula medan listrik yang dibutuhkan untuk menimbulkan sebuah kerapatan arus. Satuan untuk resistivitas adalah $\Omega \cdot m$. Secara matematis dirumuskan seperti berikut :

$$R = \frac{\rho}{A} \quad (1)$$

Logam berat Seng (Zn)

Seng (Zn) adalah logam yang putih kebiruan, logam ini sangat mudah ditempa dan liat pada suhu 110-150 °C . Zink melebur pada 410 °C dan mendidih pada 906 °C. Seng (Zn) dalam pemanasan tinggi akan menimbulkan endapan seperti pasir. Seng (Zn) diperlukan tubuh untuk proses

metabolisme, tetapi dalam kadar tinggi dapat bersifat menjadi racun [3].

Seng dialam tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi dalam bentuk terikat dengan unsur lain berupa mineral. Seng juga merupakan salah satu bentuk materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup serius pada perairan. Konsentrasi logam berat pada air akan mempengaruhi konsentrasi logam berat yang ada pada sedimen. Kecendrungan peningkatan konsentrasi logam berat di sedimen diakibatkan oleh tingginya konsentrasi logam berat tersebut di air. Selain itu, terdapat parameter-parameter lain yang berpengaruh dalam kesetimbangan reaksi di sistem perairan, seperti suhu, konsentrasi logam dan tipe senyawanya, kondisi reduksi-oksidasi perairan, dan bilangan oksidasi dari logam tersebut.

Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometer serapan atom (SSA) adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat unsur-unsur logam dengan panjang gelombang tertentu melalui penyerapan cahaya oleh atom-atom tertentu dalam keadaan bebas. Atom-atom mengabsorpsi cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Ketika terjadi radiasi, elektron berada pada transisi dari keadaan energi satu ke energi yang lainnya. Saat tereksitasi (tingkat energi tinggi) dan kembali lagi pada keadaan dasar (energi terendah) dengan melepas energi foton pada energi yang sama. Atom dapat menyerap jika energi pada keadaan tinggi dasar melalui foton [4].

Hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi didapat dari:

1. Hukum Lambert: bila suatu sumber sinar monokromatik melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dengan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi.

2. Hukum Beer: intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut [5].

Berdasar hukum Beer diperoleh persamaan:

$$A = E \times b \times c \quad (2)$$

Karbon

Karbon merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85,95% unsur karbon yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Karbon selain digunakan sebagai bahan bakar, juga dapat digunakan sebagai adsorben (penyerap). Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi lebih tinggi jika terhadap karbon tersebut dilakukan aktivasi dengan aktivator bahan- bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Karbon akan mengalami perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Karbon menyerap kandungan-kandungan tertentu didalam suatu zat cair.

Arang tempurung kelapa

Arang merupakan adsorben yang sangat efisien karena butiran padatan yang sangat halus. Arang tempurung kelapa mempunyai daya untuk mengadsorpsi ion logam Zn. Arang tempurung kelapa adalah arang yang menghasilkan karbon dengan poro-pori lebih terbuka. Arang tempurung kelapa mempunyai permukaan yang luas dan berongga dengan sruktur yang berlapis. Ini menyebabkan arang tempurung kelapa dapat menyerap gas atau zat lain dalam larutan dan udara.

Filtrasi (penyaringan)

Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan

menggunakan media filter hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel padat. Proses pemisahan dengan cara filtrasi dapat dibedakan berdasarkan adanya tekanan dan tanpa tekanan. Proses filtrasi sederhana (tanpa tekanan) adalah proses penyaringan dengan media filter kertas saring. Penyaringan dilakukan dengan cara kertas saring dipotong melingkar, kemudian lipat dua sebanyak tiga atau empat kali. Selanjutnya buka dan letakkan dalam corong pisah sehingga melekat pada corong pisah. Tuangkan campuran heterogen yang akan dipisahkan sedikit demi sedikit. Hasil filtrasi adalah zat padat yang disebut residu dan zat cairnya disebut dengan filtrat.

METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel

Sampel diambil pada tiga pabrik kelapa sawit yang berada di kabupaten Kuansing. Pabrik sawit PT Usaha Kita Makmur diberi label A, PT Tamora Agro Lestari diberi label B dan PT Mustika Agro Sari diberi label C. Sampel diambil pada kolam limbah terakhir atau limbah keluaran sebelum dibuang ke sungai. Sampel diambil pada jam ± 09.00 wib dipinggir kolam sekitar pipa penyaringan limbah sebelumnya, sampel diambil menggunakan botol air mineral dengan kedalaman rata-rata 10 cm.

Skema penelitian

Penyaringan air limbah pabrik kelapa sawit seperti pada Gambar 1. filter arang digunakan untuk mengurangi kadar pengotor atau logam berat pada limbah pabrik kelapa sawit sehingga badan air penerima air limbah tidak tercemar bahan organik dan anorganik limbah. Arang tempurung kelapa yang digunakan adalah arang yang dijual dipasaran. Arang tempurung kelapa yang akan digunakan dipotong kecil dengan ukuran rata-rata 2 cm dan ditimbang masing-masing 10 gram kemudian direndam selama

2 menit menggunakan aquades sebagai kalibrasi. Tahap awal dari pengukuran adalah melakukan pengukuran tanpa ada penyaringan, selanjutnya penyaringan menggunakan kertas saring dan arang volume sampel yang digunakan untuk masing-masing pengukuran adalah 200 mL. Proses ini diulangi untuk masing – masing pengujian logam berat dan parameter fisika.

Gambar 1. Skema Penyaringan Sampel.

Analisis parameter fisika

Pengukuran suhu dilakukan dengan cara memasukkan termometer pada sampel yang telah diberi label, suhunya diamati dan catat kedalam tabel data.

Pengukuran konduktivitas listrik dilakukan dengan memasukan sel platina yang terdapat pada konduktiviti meter kedalam gelas beker yang sudah berisi 40 mL sampel air, kemudian nyalakan konduktiviti meter dan catat hasil pengukuran yang ditunjukkan pada konduktivimeter. Setelah konduktiviter meter digunakan bersihkan dengan aquades.

Mengukur konsentrasi logam berat air sungai batang luh menggunakan Spektrofometer Serapan Atom (SSA)

Pengukuran konsentrasi logam berat Cu, Zn dan Pb yang terdapat dalam sampel

menggunakan spektroskopi serapan atom. Pengukuran dilakukan dengan cara Alirkan Asetilen ke Spektrofometer dengan membuka aliran dari tabung gas. Atur lampu katoda berongga untuk Cu, Zn dan Pb. Inputkan parameter sampel yang akan dianalisa ke komputer, secara otomatis alat akan menyesuaikan datanya. Jalankan alat dan masukkan pipa penghisap spektrofometer kedalam tabung reaksi larutan standar Cu dan sampel air sungai secara berurutan sesuai penomorannya. Ulangi langkah 4 untuk logam Zn dan Pb lalu cetak data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengukuran suhu sampel, konduktivitas listrik dan konsentrasi logam berat Zn dapat dilihat pada tabel dibawah.

Analisa nilai pengukuran konduktivitas listrik dan suhu sampel air limbah pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan

Gambar 2 Grafik hubungan suhu dan konduktivitas limbah keluaran sawit sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang.

Gambar 2 menunjukkan grafik hubungan antara nilai konduktivitas listrik dan suhu air limbah pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang sebagai filter pada tiga pabrik kelapa sawit. Suhu mempengaruhi besarnya konduktivitas listrik. Semakin tinggi nilai suhu air limbah maka semakin besar nilai konduktivitas listriknya. Ini disebabkan kenaikan suhu akan

meningkatkan pergerakan ion-ion dalam larutan sehingga konduktivitas larutan meningkat.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Suhu, Konduktivitas Listrik, Konsentrasi Logam Berat Seng dan Absorbansi Sampel.

Samp	Suhu (°C)	$\bar{\sigma}$ (m) ⁻¹	Ko. Zn mg/l	Absorb x 10 ⁻¹⁰ (Kg ² /s)
S. A	31,5	8,87 x 10 ⁻⁴	0,241	2,5775
S. A1	30	7,11 x 10 ⁻⁴	0,216	2,3101 2
S. B	31	7,92 x 10 ⁻⁴	0,235	2,5133 25
S. B1	30	4,38 x 10 ⁻⁴	0,214	2,2887 3
S. C	30	4,65 x 10 ⁻⁴	0,169	1,8074 55
S. C1	29,5	4,26 x 10 ⁻⁴	0,154	1,6470 3

Nilai pengukuran konduktivitas listrik di tiga pabrik sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang. Nilai konduktivitas paling kecil yaitu pada pabrik C sebesar 4,65 x 10⁻⁴ (m)⁻¹ dengan suhu 30°C Rendahnya nilai konduktivitas listrik menunjukkan air limbah memiliki kandungan mineral organik dan anorganik yang sedikit sehingga mineral-mineral yang dapat menghantarkan arus listrik untuk mengalir lebih kecil.

Konduktivitas listrik paling tinggi terdapat pada pengukuran sampel pabrik A sebesar 8,87 x 10⁻⁴ (m)⁻¹ dengan suhu 31,5 °C. Tingginya nilai konduktivitas mengakibatkan nilai resistivitas semakin kecil ini menunjukkan kemampuan untuk menghambat arus listrik yang mengalir juga kecil, sedangkan mineral-mineral yang bisa menghantarkan arus listrik yang terkandung sangat besar sehingga daya hantar listriknya akan semakin besar. Semakin besar nilai konduktivitas listrik maka menunjukkan semakin buruk kualitas air limbah karna

memiliki kandungan mineral organik dan anorganik pencemar yang banyak.

Setelah dilakukan penyaringan menggunakan arang sebagai filter maka didapat nilai pengukuran sebelum dan sesudah penyaringan dengan urutan dari konduktivitas tinggi sampai terendah yaitu pabrik A sebelum penyaringan sebesar $8,87 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ menjadi $7,11 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ setelah penyaringan, pabrik B sebesar $7,92 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ menjadi $4,38 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ dan pabrik C sebesar $4,65 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ menjadi $4,26 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$. Arang mampu menjadi filter yang cukup baik dalam menyerap kandungan mineral dalam sampel. Arang bisa menjadi penyerap yang baik karna arang mengalami perubahan sifat kimia dan fisika pada saat pemanasan sehingga arang dapat menyerap kandungan-kandungan tertentu dalam suatu zat cair. Arang dapat menyerap ribuan kali beratnya sendiri seperti zat-zat berupa gas, logam, berat dan racun-racun dan bahan kimia lainnya.

Analisa nilai pengukuran suhu dan konsentrasi logam Zn air limbah keluaran pabrik kelapa sawit A, B dan C sebelum dan sesudah penyaringan

Gambar 3 Grafik hubungan konsentrasi logam Zn dan Suhu sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang.

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara konsentrasi logam Zn dan suhu air limbah sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang sebagai filter pada tiga pabrik kelapa sawit. Semakin tinggi suhu air limbah maka tinggi pula konsentrasi logam Zn

begitu juga sebaliknya pada saat terjadi penurunan suhu maka konsentrasi logam Zn juga menurun.

Konsentrasi logam berat seng (Zn) paling tinggi terlihat pada pabrik A yaitu sebesar 0,241 mg/l, sedangkan konsentrasi logam berat seng (Zn) terendah terletak pada sampel pabrik C. Hasil pengukuran yang didapat sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang yaitu pabrik A sebelum penyaringan sebesar 0,241 mg/l menjadi 0,216 mg/l, pabrik B sebesar 0,235 mg/l menjadi 0,214 mg/l dan pabrik C sebesar 0,169 mg/l menjadi 0,154 mg/l. Hal ini menunjukkan arang cukup efektif sebagai filter dalam menyerap kandungan logam atau mineral dalam suatu zat cair, sehingga tumbukan yang terjadi antar partikel akan berkurang dan terjadi penurunan suhu.

Analisa hubungan konsentrasi logam seng (Zn) dan absorbansi air limbah pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan

Gambar 4. Grafik hubungan konsentrasi logam seng (Zn) dan absorbansi sebelum dan sesudah penyaringan.

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara konsentrasi logam Zn dan absorbansi secara perhitungan sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang. Berdasar hukum Beer intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut sehingga dapat dilihat absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi logam Zn (seng) dan sesuai dengan teoritis. Gambar 4

menunjukkan hubungan antara konsentrasi logam Zn dan absorbansi secara perhitungan sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang. Berdasar hukum Beer intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi spesi yang menyerap sinar tersebut sehingga dapat dilihat absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi logam Zn (seng) dan sesuai dengan teoritis.

Analisa hubungan konduktivitas listrik dan konsentrasi logam Zn air limbah sebelum dan sesudah penyaringan

Gambar 5. Grafik hubungan konduktivitas listrik dan konsentrasi logam seng (Zn) air limbah pabrik kelapa sawit.

Gambar 5 menunjukkan hubungan antara konduktivitas dan konsentrasi logam Zn sebelum dan sesudah penyaringan. Semakin tinggi konsentrasi dari logam berat Zn maka nilai konduktivitasnya juga semakin meningkat. Pada pabrik A konsentrasi logam Zn 0,241 mg/l dengan konduktivitas $8,87 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$, pabrik B 0,235 mg/l konduktivitas $7,92 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ dan pabrik C konsentrasi 0,165 mg/l dengan konduktivitas $4,65 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$. Tingginya nilai konduktivitas pada pabrik A menunjukkan Kualitas air limbah cukup buruk dimana limbah mengandung mineral organik dan anorganik pencemar yang banyak. Setelah dilakukan penyaringan konsentrasi logam Zn dan konduktivitas mengalami penurunan hal ini dikarenakan mineral-mineral pengotor diserap oleh arang pada saat terjadi filtrasi sehingga mineral yang

menghantarkan listrik semakin sedikit begitu juga dengan konsentrasi logam Zn.

Analisa konsentrasi logam berat Zn air limbah pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang

Gambar 6. Grafik konsentrasi logam Zn air limbah pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang.

Gambar 6 menunjukkan konsentrasi logam Zn air limbah ditiga pabrik kelapa sawit sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang. Konsentrasi logam berat seng (Zn) paling tinggi terlihat pada pabrik A yaitu sebesar 0,241 mg/l hal ini dikarenakan pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit pada pabrik belum sempurna dan memiliki jumlah kolam paling sedikit dibanding pabrik lainnya, sedangkan konsentrasi logam berat seng (Zn) terendah terletak pada sampel pabrik C dimana pengolahan limbah pabrik C memiliki 16 kolam penyaringan. Hasil pengukuran yang didapat sebelum dan sesudah penyaringan menggunakan arang yaitu pabrik A sebelum penyaringan sebesar 0,241 mg/l menjadi 0,216 mg/l, pabrik B sebesar 0,235 mg/l menjadi 0,214 mg/l dan pabrik C sebesar 0,169 mg/l menjadi 0,154 mg/l. Konsentrasi logam Zn pada tiga pabrik mengalami penurunan. Hasil perhitungan efisiensi penyerapan arang pada sampel air limbah keluaran pabrik kelapa sawit berturut-turut adalah 10,37%, 8,93%, 8,876%. Sehingga dapat disimpulkan arang cukup efektif dapat digunakan sebagai filtrasi pada limbah keluaran pabrik kelapa sawit sebelum dibuang ke sungai.

KESIMPULAN

Arang dapat digunakan sebagai pengendalian pencemaran air sungai oleh logam berat dari limbah pabrik kelapa sawit. Konduktivitas listrik rata-rata paling tinggi pada sampel air limbah keluaran terdapat pada pabrik A yaitu sebesar $8,87 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ sedangkan konduktivitas paling rendah terdapat pada sampel pabrik C sebesar $4,65 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$. Setelah dilakukan penyaringan menggunakan arang tempurung kelapa konduktivitas listrik turun menjadi $7,11 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$ dan $4,26 \times 10^{-4} \text{ (m)}^{-1}$. Semakin besar nilai konduktivitas air maka kandungan logam beratnya juga semakin tinggi, sedangkan semakin kecil nilai konduktivitas air maka kandungan logam berat juga semakin rendah. Konsentrasi logam berat Seng (Zn) pada ketiga limbah keluaran pabrik kelapa sawit di Kuantan Singingi berada diatas batas maksimum konsentrasi yang diperbolehkan (Zn 0,05 mg/l) maka air limbah keluaran pabrik kelapa sawit berkualitas buruk dan dapat mencemari sungai, setelah dilakukan penyaringan menggunakan arang konsentrasi mengalami penurunan. Efisiensi penyerapan arang tempurung kelapa pada sampel air limbah berturut-turut adalah 10,37% , 8,93% dan 8,876%.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azwir. (2006). *Analisa Pencemaran Air Sungai Tapung Kiri oleh Limbah Industri Kelapa Sawit PT. Peputra Masterindo di Kabupaten Kampar*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Abdi, R. (2016). *Penentuan Konduktivitas listrik Sungai Batang Lubuh Menggunakan Metode Jembatan Wheatstone*. Skripsi Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Riau, Pekanbaru
3. Herniwati. (2012). *Uji Kelayakan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara II Prafi-Manokwari*. Skripsi Universitas Negeri Papua. Manokwari.
4. Putri, R. A. (2013). *Pembuatan Karbon Aktif Dari Ampas Tebu Untuk Penyerapan Logam Berat (Zn dan Fe) di Sungai Siak*. Skripsi Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Riau, Pekanbaru
5. Salam, A. H. (2013). *Menentukan Pola Penyebaran Logam Berat (Cu,Fe,Zn) di Sungai Siak dengan Menggunakan Spektrofotometer (SAA)*. Skripsi Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Riau, Pekanbaru.